



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому  
 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67  
 Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

### Предписание № 69/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 28 им. Г.Ф. Кирдищева»  
 г. Петропавловск-Камчатский ул. Кирдищева, 8

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 69 от «01» марта 2019 г. главного государственного инспектора г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «15» марта 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «15» марта 2019 г., в период с 15 ч. ~~00~~ мин. «24» марта 2019 г. по 15 ч. 30 мин. «34» марта 2019 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МАОУ «Средняя школа № 28 им. Г.Ф. Кирдищева», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, 8

проверку проводили:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Кожедуб Максим Геннадьевич.

совместно с: директор МАОУ «Средняя школа № 28 им. Г.Ф. Кирдищева» Баневич Елена Юрьевна, заместитель директора по АХЧ Оверченко Анна Владимировна, представители обслуживающей организации «ВДПО»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1. 69/1/1	Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства	01.03.2020 г.	

	<p>опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Произвести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (лаборантская физики 2 кабинета)</p>	<p>РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) "О противопожарном режиме" ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>		
<p>2. 69/1/1</p>	<p>Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Произвести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (лаборантская химии)</p>	<p>п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) "О противопожарном режиме" ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	<p>01.03.2020 г.</p>	
<p>3. 69/1/1</p>	<p>Пищевая зона не выделена противопожарными стенами не ниже 2-го типа (REI-45) и перекрытиями не ниже 2-го типа (REI-60) (предел огнестойкости двери менее установленных требований EI 30)</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 таблица №23, таблица №24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17, пп. 5.6.4 СП 4.13130.2013</p>	<p>01.03.2020 г.</p>	
<p>4. 69/1/1</p>	<p>Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Произвести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП</p>	<p>п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) "О противопожарном режиме" ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-</p>	<p>01.03.2020 г.</p>	

	12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (помещение № 31 2 кабинета)	пасности»;		
5. 69/1/1	Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Произвести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (серверная)	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) "О противопожарном режиме" ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2020 г.	
6. 69/1/1	Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Произвести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (складское помещение напротив каб. № 24)	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) "О противопожарном режиме" ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2020 г.	
7. 69/1/1	Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Произвести расчеты категорий по	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) "О противопожарном режиме" ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	01.03.2020 г.	

	взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (Костюмерная напротив каб № 16 на 2-ом этаже)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;		
8. 69/1/1	Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Произвести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (библиотека)	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) "О противопожарном режиме" ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2020 г.	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимые значения, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

