



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел/факс: (4152) 30-10-67; (4152) 30-10-68
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

« 12 » октября 2022 г., 14 час. 30 мин. № 41-002-2022/0256ак
(дата и время составления акта)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки (плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 41-002-2022/0256пр от «26» сентября 2022 г., учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 41220061000200875078
 2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществление федерального государственного пожарного надзора № 006
 3. Выездная проверка проведена: Государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитаном внутренней службы Кильдюшевым Алексеем Сергеевичем
 4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты: не привлекались
 5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа.
 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, 8.
 7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа, по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, 8.
 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «10» октября 2022 г., 11 час. 00 мин. по «10» октября 2022 г., 12 час. 30 мин.
с «12» октября 2022 г., 14 час. 00 мин. по «12» октября 2022 г., 14 час. 30 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
- Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
«02» рабочих дня, «02» часа «00» минут

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр:

с «10» октября 2022 г., 11 час. 00 мин. по «10» октября 2022 г., 12 час. 30 мин.
по месту: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдишева, 8;

2) истребование документов:

с «10» октября 2022 г., 11 час. 00 мин. по «10» октября 2022 г., 12 час. 30 мин.
по месту: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдишева, 8.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. технический паспорт на здание с поэтажной экспликацией и обозначением на ней наименований помещений;

2. правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного участка);

3. договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, в том числе договоры лизинга;

4. документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении руководителя на должность, о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

5. организационно-распорядительные документы по организации обучения мерам пожарной безопасности (ПТМ, удостоверение ПТМ, инструкции о мерах ПБ, журнал учета инструктажей и др);

6. декларация пожарной безопасности;

7. проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

8. договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); план-графики и акты проведения технического обслуживания; журнал технического обслуживания АУПС;

9. акты по очистки вентиляции от горючих отходов;

10. журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	Не обеспечено наличие на дверях складских помещений обозначения категорий по	ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 таблица 23, 24 Федерального закона Российской

	<p>взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (складское помещение на третьем этаже, около кабинета № 17, склад спортивного инвентаря в спортивном зале)</p>	<p>Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;</p>
2.	<p>Допущено использование подвального этажа для организации спортивного зала (не предоставлена проектная документация)</p>	<p>п. 8 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</p>
3.	<p>В помещении категории В2 (складское помещение в кабинете технологии) проходят трубы ХВС ГВС, выполненные из полимерных материалов. Места пересечения противопожарной преграды трубопроводами из полимерных материалов произведены без отсечных защитных устройств, а именно: обжимных муфт из терморасширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах пересечения противопожарной преграды.</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты»</p>
4.	<p>В помещениях категории В2 и В3 (восемь складских помещений в техническом подвале) проходят трубы ХВС ГВС, выполненные из полимерных материалов. Места пересечения противопожарных преград трубопроводами из полимерных материалов произведены без отсечных защитных устройств, а именно: обжимных муфт из терморасширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах пересечения противопожарной преграды.</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты»</p>

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Предписание № 41-002-2022/0256ш/1 от 12.10.2022 года.
- 2) Протокол осмотра от 10.10.2022 года.

3) Проверочный лист от 10.10.2022 года.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор

г. Петропавловска-Камчатского

по пожарному надзору

капитан внутренней службы

Кильдюшев А.С.



Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, капитан внутренней службы Кильдюшев А.С.

тел.: (4152) 30-10-67, E-mail: ond-pk@41.mchs.gov.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Басеверт Е.Ю. 12.10.22 г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR кода.



Начальник ОНД и ПР

по г. Петропавловску-Камчатскому

подполковник внутренней службы Шендрик К.Л.