



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)(наименование органа государственного пожарного надзора) (адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 41-002-2022/0256пп/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 41-002-2022/0256рс от
«26» сентября 2022 года.

в период с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 30 мин. «10» октября 2022 г.,

в период с 14 ч. 00 мин. по 14 ч. 30 мин. «12» октября 2022 г.

Государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитаном
внутренней службы Кильдюшевым Алексеем Сергеевичем,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

директор Баневич Елена Юрьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п /п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места вы- явленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по по- жарной безопасности, требования кото- рого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требова- ний пожар- ной безопас- ности	Отметка о выпол- нении
1.	Не обеспечено наличие на дверях	ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 таблица	01.10.2023 г.	

	складских помещений обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (складское помещение на третьем этаже, около кабинета № 17, склад спортивного инвентаря в спортивном зале)	23, 24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;		
2.	Допущено использование подвального этажа для организации спортивного зала (не предоставлена проектная документация)	п. 8 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.10.2023 г.	
3.	В помещении категории В2 (складское помещение в кабинете технологии) проходят трубы ХВС ГВС, выполненные из полимерных материалов. Места пересечения противопожарной преграды трубопроводами из полимерных материалов произведены без отсечных защитных устройств, а именно: обжимных муфт из терморасширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах пересечения противопожарной преграды.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.10.2023 г.	
4.	В помещениях категории В2 и В3 (восемь складских помещений в техническом подвале) проходят трубы ХВС ГВС, выполненные из полимерных материалов. Места пересечения противопожарных преград трубопроводами из полимерных материалов произведены без отсечных защитных устройств, а	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объек-	01.10.2023 г.	

именно: обжимных муфт из термо-расширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах пересечения противопожарной преграды.	тов защиты»		
---	-------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Басевых Е.В. [подпись]
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[подпись]
(подпись)

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Кильдюшев Алексей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Начальник ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
подполковник внутренней службы Шендрик К.Л.

[подпись]